

Số: 4137/STNMT-CCBVM

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 9 năm 2018

V/v đảm bảo vệ sinh môi trường cửa xả
đường Đặng Tất, thành phố Nha Trang



Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

Nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc cửa xả đầu đường Đặng Tất xả nước thải ra biển gây ô nhiễm môi trường. Ngày 23/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thành phố Nha Trang (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dịch vụ công ích), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành kiểm tra thực tế khu vực cửa xả đường Đặng Tất, sáng ngày 24/9/2018 kiểm tra cửa xả đường Dã Tượng và kiểm tra việc khắc phục tại cửa xả đường Đặng Tất. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh như sau:

Theo báo cáo của đơn vị vận hành trạm bơm (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa), do lượng mưa lớn vào chiều ngày 21/9/2018, nước mưa cùng với nước thải của các tổ chức, cá nhân đầu nối vào hệ thống thoát nước ở khu vực đổ về vượt quá công suất trạm bơm (260 m³/giờ), đơn vị vận hành trạm bơm buộc phải khởi thông vị trí cửa xả đường Đặng Tất để tiêu thoát nước nên có hiện tượng nước mưa lẫn nước thải tràn ra biển vào ngày 22-23/9/2018 vừa qua. Việc nước mưa và nước thải đổ vào biển khu vực Hòn Chông đã gây ảnh hưởng đến môi trường biển và du khách, người dân. Đặc biệt có trường hợp đưa thông tin lên mạng Facebook cá nhân, tạo dư luận không tốt đối với môi trường Vịnh Nha Trang.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động thoát nước tại cửa xả đường Đặng Tất, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo:

1/ UBND thành phố Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát việc thoát nước khu vực các đường: Đoàn Trần Nghiệp, Cao Văn Bé, Hòn Chông đến Bắc Sơn, Cù Chi... để hạn chế lưu lượng nước đổ dồn về cửa xả đường Đặng tất, Hòn Chông mang lẫn nước thải do các tổ chức, cá nhân đầu nối xả vào Vịnh Nha Trang (khu vực Hòn Chông) gây ô nhiễm môi trường.

2/ UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thường xuyên kiểm tra các cửa xả trên

địa bàn; Thực hiện công tác vệ sinh để đảm bảo nước thải đầu nối vào hệ thống thoát nước được chảy thông suốt bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung (đối với phần phía Nam thành phố) và hạn chế chảy ra biển (đối với khu vực phía Bắc thành phố).

3/ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Nha Trang kiểm tra việc xử lý nước thải trước khi đầu nối vào hệ thống thoát nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Nha Trang (p/hợp- VBĐT);
- Sở Xây dựng (p/hợp – VBĐT);
- Lưu: VT, CCBVMT, TTCNTT, Q.V.

Sr

GIÁM ĐỐC



Võ Tấn Thái